

Nachweis eines Kollektormindestenertrags

als Zuwendungsvoraussetzung einer Förderung des Bundes entsprechend den Richtlinien zur Förderungen von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Für den Flachkollektor

INLINE Holzrahmenkollektor

der Firma

**NAU GmbH
Umwelt- und Energietechnik
Nau Straße 1
D - 85368 Moosburg**

wurde eine Nachweisrechnung gemäß den Empfehlungen betreffend den Nachweis eines Kollektormindestenertrags der Grundlage für die Umweltzeichenvergabe für Sonnenkollektoren nach RAL-UZ 73 durchgeführt.

Der Nachweis basiert auf den Ergebnissen des Prüfberichts

Nr. 2.04.00245.1.0 vom 09. April 2004

ausgestellt durch das Österreichische Forschungs- und

Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H.

gemäß Prüfverfahren ÖNORM EN12975 - 2.

Am Standort Würzburg wird bei einem solaren Deckungsanteil von 40% der erforderliche Mindestenertrag von 525 kWh/(m²a) erreicht.

Wien, am 09. April 2004



DI Hubert Fechner

Leiter des Geschäftsfeldes ERNEUERBARE ENERGIE



DI (FH) Christian Buchbauer

Projektleiter